

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЭКОЛАРИС"

ИНН/КПП 0274902265/027401001, ОГРН 1150280011155

e-mail: [ecolaris@yandex.ru](mailto:ecolaris@yandex.ru), web: [www.ecolaris.ru](http://www.ecolaris.ru)

450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гафури, 54

ПАСПОРТ № 02/24

Вода для отопительных систем "AGIDEL-AQUA"

ТУ 20.59.5-006-31251523-2020

Дата изготовления: 01.2024г.

Партия № 24/01

Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результат испытаний	Требования СанПиН 1.2.3685-21	
				централизованное водоснабжение	нецентрализованное водоснабжение
1	Внешний вид	-	Жидкость от светлого до голубого цвета, без запаха	-	-
2	Водородный показатель (pH)	ед. pH	8,5	от 6,0 до 9,0	от 6,0 до 9,0
3	Общее солесодержание (TDS)	мг/л	447	не более 1000	не более 1500
4	Нитраты	мг/л	45	не более 45	не более 45
5	Мутность	ЕМФ	2	не более 2,6	не более 2,6

**Заключение:** Продукт соответствует ТУ 20.59.5-006-31251523-2020. Срок хранения реагента – не более 3 лет со дня изготовления. Реагент необходимо хранить в закрытой таре в крытых складских помещениях. Диапазон рабочих температур от 0 °С до +100 °С. Не допускать эксплуатацию, при температуре окружающей среды ниже 0 °С.

Инженер-химик

